



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочебоксарск
429959, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, 54,
Тел/факс. (8352) 75-77-25, (8352) 77-12-42, эл.адрес: ond-nchb@21.mchs.gov.ru**

Предписание № 13/1/8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №2»
города Новочебоксарска Чувашской Республики**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя.

физического лица-правообладателя объекта защиты(гражданина, собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения органа федерального государственного пожарного надзора о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 24 февраля 2021 года № 13 Миронова Николая Валерьевича, главного государственного инспектора г.Новочебоксарск по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 18 по 31 марта 2021 года, проведена плановая проверка государственным инспектором г. Новочебоксарск по пожарному надзору Илларионовым Михаилом Юрьевичем в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» города Новочебоксарска Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Молодежная, д. 15 соблюдению требований пожарной безопасности.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственного инспектора(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором Охотниковой Людмилой Сергеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Дверь электрощитовой не имеет приспособление для самозакрывания. Дверь электрощитовой оборудовать приспособлением для самозакрывания.	п.24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479). Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для	01.10.2021	

		самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.		
2.	Дверь лестничной клетки возле столовой оборудовать приспособлением для самозакрывания.	п.24 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479). Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.	01.10.2021	
3.	Дверь (люк) выхода на кровлю с лестничной клетки 3-го этажа (левое крыло) не противопожарная. Дверь (люк) выхода на кровлю с лестничной клетки 3-го этажа (левое крыло) выполнить противопожарной.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст.4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. 7.5 На чердаках зданий и сооружений следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6х0,8 метра. <hr/> п.7.6 Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра.	01.10.2021	
4.	Дверь (люк) выхода на кровлю с лестничной клетки 3-го этажа (правое крыло) не противопожарная. Дверь (люк) выхода на кровлю с лестничной клетки 3-го этажа (правое крыло) выполнить противопожарной.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст.4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	01.10.2021	

		<p>конструктивным решениям.</p> <p>7.5 На чердаках зданий и сооружений следует предусматривать выходы на кровлю, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размером не менее 0,6х0,8 метра.</p> <hr/> <p>п.7.6 Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75х1,5 метра.</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новочебоксарск
по пожарному надзору Илларионов М.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:



А.С. Ожигина

(законный представитель юридического лица (индивидуального предпринимателя) должность, фамилия, инициалы)

М.П.*